
Beli Manastir, 19.11.2019.

Broj: 01-1391/19

Predmet: **Odgovori na pitanja/zahtjeve za pojašnjenjem u postupku Izgradnja kanalizacije – Zagrebačka ulica (Beli Manastir) (JN14/19MV)**

Upit 1.:

U Napomeni, dijela troškovnika “Strojarski troškovnik“ zahtjeva se epoksi premaz osnovnih i pokrivnih slojeva ukupne debljine min 500 µm.

Kontaktirali smo sve renomirane prodavače i proizvođače armatura i fazona na hrvatskom tržištu (Hawle, Erhard, VAG, MIV,...) te nismo uspjeli dobiti niti jednu ponudu s korozivskom zaštitom minimalne debljine 500 µm. Potrebno je navesti da je u nekim katalozima proizvođača (Erhard) navedena opcija sa zaštitom od 500 µm ali nam je rečeno da se oprema s tom zaštitom **ne može** naručiti i isporučiti.

Svi gore navedeni proizvođači nude armature i fazonske komade debljine premaza 250 µm prema GSK smjernicama. Svaki proizvođač opreme jamči da je oprema sa debljinom premaza 250 µm konstruirana i ispitana za rad u otpadnoj vodi (neovisno da li je oprema potopljena, polu-potopljena ili na suhom), te da oprema u potpunosti ispunjava traženu funkciju, tj. korozivski je adekvatno zaštićena. Stoga predlažemo da iz zahtjeva za korozivsku zaštitu izbacite zahtjev za debljinom premaza od 500 µm ili nam navedete proizvođača od kojeg se navedena oprema (armature i fazoni) može naručiti.

Ako i dalje zahtijevate debljinu premaza od 500 µm možemo li nuditi opremu koja je standardno zaštićena s 250 µm premaza te dodatno ručno zaštićena sa epoksi premazom bez otapala (npr. SikaCor SW500).

Odgovor 1.:

Ukoliko za navedeni komad proizvođač može garantirati da zadovoljava tražene kriterije, te ukoliko proizvođač može dostaviti odgovarajući certifikat za traženi proizvod (odnosno da je proizveden u skladu sa GSK smjernicama), može se koristiti zaštita debljine 250 microns, bez dodatnih zaštita (nema potrebe za dodatnom zaštitom epoksi premazom bez otapala).