



BARANJSKI VODOVOD D.O.O. TEST  
B. MANASTIR

## ANALITIČKO IZVJEŠĆE

BR. IZVJEŠĆA	20.09.21.
ORG. JED	01
BROJ	01-209/21.
PRILOG	

Osijek, 14.9.2021.

**Broj izvješća:** 01 02777/21

**Naručitelj:** Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje  
31000 Osijek, Kapucinska 40/1

**Dokument:** Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije  
Klasa:500-01/20-01/281,Ur.broj:2158/1-01-01-20-4 od 10.12.2020. (Županijski glasnik 14/20.)

**Naziv uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije

**Vrsta uzorka:** Voda za ljudsku potrošnju - vodovodi - nakon prerade i dezinfekcije

**Datum uzorkovanja:** 20.7.2021. 10:00

**Datum dostave:** 20.7.2021. 13:05

**Početak analize:** 20.7.2021.

**Završetak analize:** 03.09.2021. 13:11:45

**Lokacija:** VZ Beli Manastir 2. - Prosine, Caffè bar Canimeč,LJ.Gaja 78, Čeminac

**Vrsta analize:** B analiza

**Razlog zahtjevanja:** Zdravstvena ispravnost

**Uzorkovao:** Jurica Vrlja

**Tip dostave:** Uzorkovano prema \*HRN ISO 5667-5:2011; \*HRN EN ISO 19458:2008

**Plan uzorkovanja:** OBR 096 REV 3 zapis broj: 199/2021

### IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Dobiveni rezultati analize uzorka vode za ljudsku potrošnju SUKLADNI SU MDK vrijednostima iz Priloga I. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN br. 125/17 i 39/20). Obzirom na izvršenu analizu, uzorak vode za ljudsku potrošnju, ispunjava parametre sukladnosti prema čl. 6. stavku 2. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN br. 56/13, 64/15,104/17, 115/18 i 16/20).

Voditeljica Odjela za kontrolu zdravstvene ispravnosti voda i vodoopskrbu: Danijela Bezik, mag. ing. biotechn.

*Bezik*

Voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju: Snježana Benković, dipl.ing.preh.teh

*Snježana Benković*



### Dostaviti:

1. Baranjski vodovod d.o.o., Hrvatska, 31300 Beli Manastir, Alojzija Stepinca 7
2. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Hrvatska, 31000 Osijek, Kapucinska 40/1
3. Arhiva

OBR 090 REV 4

Analitičko izvješće broj: 01 02777/21

Strana 1/7

### Napomena:

- 1) Rezultati ispitivanja odnose se isključivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnožavati niti koristiti u reklamne svrhe bez odobrenja izvršitelja.
- 2) Analitičko izvješće rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez žiga i potpisa.
- 3) \*Akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC17025:2017

Ovlašteni laboratorij za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju prema Rješenju Ministarstva zdravstva, KLASA:UP/I-541-02/19-03/05; URBROJ: 534-07-2-1-3/2-19-3 od 21. ožujka 2019.

Ovlašteni laboratorij za uzimanje uzoraka i ispitivanja voda prema Rješenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA:UP/I-325-07/17-02/07; URBROJ: 517-17-2-14-4 od 4. travnja 2017.

Ovlašteni laboratorij za ispitivanje hrane i hrane za životinje prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, KLASA:UP/I-310-26/14-01/14; URBROJ: 525-10/1308-15-8 od 25. ožujka 2015.

*[Handwritten signature]*